1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

色度 浑浊度 嗅和味 肉眼可见物 水温 P H 值 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群 氨氮 二氧化氯 耐热大肠菌群

度 N T U 级 ℃ P H mg/L CFU/mL CF U / m L mg/L mg/L C F U / m L

1 5 5 . 8 0 0 有沉淀物 28 6 . 8 3 2. 08 - - 0.14 - -

< 5 0 . 2 8 0 无 28 6 . 8 0 1. 04 - - - 0.12 -

≤3 ≤35 6 ～9 ≤6 ≤100 0 0 ≤1. 0 ≤10000

≤15 ≤1 无异味 无 6 . 5 ～8.5 ≤3 ≤1 0 0 不得检出 ≤0. 5 ≥0. 1 不得检出

水质第14 表

海南省城镇供水协会制

项目

水 质 常 规 日 检 验 报 告

结果

20 17 年10 月8日 星期日

2017年10月8日 星期日