

# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期： 2020年05月18日

报出日期： 2020年05月18日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2018年5月18日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可 见物	pH	耗氧量 m	二氧化 化氯 m	菌落 总数 m	总大肠 菌群 m	耐热大肠 菌群 m	铁 m	锰 m
样品编号												
2005181(原水)	10	1.12	无异臭、异味	有	7.40	1.60	/	/	/	/	<0.02	0.140
2005182(出厂水)	<5	0.26	无异臭、异味	无	7.23	0.88	0.20	/	/	/	<0.02	<0.01
GB3838-2002						≤15				10000		
GB/T5749-2006	≤	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。												

