西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2020年07月03日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2020年07月03日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2020年07月03日			取样地点：西部水厂				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	（度）	（NTU）				m	m	m	m	m	m	m
2007031(原水)	20	7.48	无异臭、异味	有沉淀物	7.33	2.08	/	/	/	/	0.044	0.025
2007032(出厂水)	<5	0.18	无异臭、异味	无	7.24	1.12						