海南

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期： 2020年7月15日
报出日期： 2020年7月15日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	耗氧量	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	二氧化氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级			PH	mg/L	CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
原水	50	22.6	无（0）	有沉淀物	29	7.10	4.24	-	-	0.13	-	-
出厂水	<5	0.18	无（0）	无	29	6.84	1.84	-	-	-	0.15	-
管网水-水稻公园	5	0.22	无（0）	无	27	6.88	1.92	-	-	-		