海南 省 城镇供水 企业水质 检 测

水质 常 规日检验 报告

单位 ： 海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期 ： 2021 年 5月 24 日

报出日期 ： 2021 年 5月 24 日

项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 结果 色度 浑浊度 嗅和味 肉眼可见物 水温 PH值 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群 氨氮 二氧化氯 耐热大肠菌群

样品编号 度 NTU 级 ℃ PH mg/L CFU/mL CFU/mL mg/L mg/L CFU /mL 原水 15 3.06 无（0） 有沉淀物 30 7.37 2.24 - - 0.02 - - 出厂水 <5 0.15 无（0） 无 30 7.24 1.36 - - - 0.23 -

GB 3838 -200 2 ﹙ Ⅲ﹚ ≤ 3 ≤35 6～9 ≤6 ≤10000 ≤ 1.0 ≤10 000

GB5749 - 2006 ≤ 15 ≤ 1 无异味 无 6.5 ～8. 5 ≤3 ≤10 0 不得检出 ≤ 0.5 ≥0.1 不得检出

检验依据 《生活饮用水标准检验法 》 ﹙ GB/ T5750 -2006 ﹚ 说明 水质第14表
海南省城镇供水协会制

0‟霃