2021 8 26
2021 8 26

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PH						
		NTU				PH	mg/L	CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
	25	4.28	0		29	7.27	2.56	-	-	0.06	-	-
	<5	0.14	0		29	7.03	0.88	-	-	-	0.26	-
-	<5	0.16	0		29	7.16	1.08	-	-	-	0.03	-
-9	<5	0.21	0		29	7.08	0.96	-	-	-	0.05	-
-	<5	0.17	0		29	6.98	1.04	-	-	-	0.04	-
-	<5	0.18	0		29	7.09	1.12	-	-	-	0.07	-
GB3838-2002			≤3		≤35	6 9	≤6		≤10000	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1				6.5 8.5	≤3	≤100		≤0.5	≥0.1	
	GB/ T5750-2006											