西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2022年02月15日

单位： 西部供水水质检测中心 报出日期： 2022年02月15日

样品名称：原水、出厂水 取样日期：20222年2月15日 取样地点：西部水厂

项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

结 果 色度 浑浊度 臭和味 肉眼可 pH 耗氧量 二氧 菌落 总大肠 耐热大肠 铁 锰 氨氮

见 物 化 氯 总 数 菌 群 菌 群

样 品 编 号 （ 度 ） （ NTU） mg/L mg/L CFU/ml MPN/100mlMPN/100ml mg/L mg/L mg/L

22 021 51(原 水) 25 1.84 0、无 有沉淀物 7.41 1.52 / / / / <0.02 <0.01 0.121

22 021 52(出 厂 水) ＜ 5 0.135 0、无 无 7.30 1.04 0.25 / / / <0.02 <0.01 /

GB3838-2002 ≤6 .픹螰ø↟ጀ䜀G䌱餲襓≤