海南省城镇供水企业水质检测

水质常规日检验报告

检测日期： 2023年09月14日

单位： 三亚环境检测技术服务有限公司 报出日期： 2023年09月14日

样品名称：原水、出厂水 取样日期： 2023年9月14日 取样地点：东部水厂

项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16

结果 二氧 游离

色度 浑浊度

臭和味 肉眼可见物 pH 高锰酸

氨 氨氮

菌落 总大肠 粪大肠 大肠埃

铁 锰

化氯 氯 盐指数 总数 菌群 菌群 希氏菌

样品编号 mg/L mg/L （度） （NTU） mg/L mg/L mg/L CFU/ml MPN/140ml MPN/L MPN/140ml mg/L mg/L

230914YS01 东部原水 - - 25 57.0 无异臭 、异味 含少许异物 7.19 3.76 - 0.460 - - - - 0.29 0.18

230914CC01 东部出厂水 0.26 0.16 <5 0.26 无异臭 、异味 无 7.11 1.36 0.23 - - - - - <0.10 <0.03

GB3838-2002（ Ⅲ） 6～9 ≤ 6 ≤1.0 10000 ≤0.3 ≤0.1

GB/T5749-2022

0.1～

0.8

0.3～2 ≤15 ≤1 无异臭
、异味

无

6.5～

8.5 ≤3 ≤0.5 ≤100 不得

检出

不得

检出

不得

检出

≤0.3 ≤0.1 检验依据 《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2023) 说明：1.采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生ಝ消毒剂

ℰѐ剐㍔㉇ꀁက

7Q匠ꙹ

氯味ᆇ焀䔃 Ϡђ倳混氧⑈蔁 合